



ООО «ТЭП Лоскутово»

634526, Томская обл, г. Томск г, д. Лоскутово,
ул. Советская, дом № 1 А
т: (3822) 68-05-71, 68-05-72 т/ф: (3822) 73-69-21.
E-mail: ing@smp-95.ru

АКТ внутреннего осмотра котла

«30» мая 2019 год.

Настоящий акт составлен о том, что 30.05.19г. произведен внутренний осмотр котла №3 котельной ТБК-12000 по адресу: д. Лоскутово, ул. Советская, 1к.


В ходе осмотра выявлено:

1. Налет, коррозия и другие отложения на поверхности жаровой трубы и дымогарных труб отсутствуют;
2. Следы подтеков воды, «мокрения» отсутствуют;
3. Обмуровка крышки котла в неудовлетворительном состоянии, в верхней части обмуровка прилегает не плотно к крышке;
4. Турболовители в удовлетворительном состоянии.

Заключение


Внутреннее состояние котла в неудовлетворительном состоянии, требуется текущий ремонт обмуровки котла.

Директор



Полторанин Ю.А.

Оператор котельной



Фабрициус А.Э.

ООО «ТЭП Лоскутово»

634526, Томская обл, г. Томск г, д. Лоскутово,
ул. Советская, дом № 1А
т: (3822) 68-05-71, 68-05-72 т/ф: (3822) 73-69-21.
E-mail: ing@smp-95.ru

АКТ внутреннего осмотра котла

«30» мая 2019 год.

Настоящий акт составлен о том, что 30.05.19г. произведен внутренний осмотр котла №2 котельной ТБК-12000 по адресу: д. Лоскутово, ул. Советская, 1к.

В ходе осмотра выявлено:

1. Налет, коррозия и другие отложения на поверхности жаровой трубы и дымгарных труб отсутствуют;
2. Следы подтеков воды, «мокрения» отсутствуют;
3. Обмуровка крышки котла в хорошем состоянии, повреждения отсутствуют;
4. Турболоизаторы в удовлетворительном состоянии.

Заключение

Внутреннее состояние котла в удовлетворительном состоянии, дефектов не обнаружено.
Котел исправен

Директор



Полторанин Ю.А.

Оператор котельной



Фабрициус А.Э.

ООО «ТЭП Лоскутово»

634526, Томская обл, г. Томск г, д. Лоскутово,
ул. Советская, дом № 1А
т: (3822) 68-05-71, 68-05-72 т/ф: (3822) 73-69-21.
E-mail: ing@smp-95.ru

АКТ проверки автоматики котлов

«31» мая 2019 год.

Настоящий акт составлен о том, что 31.05.19г. осуществлена проверка автоматики котельной ТБК-12000 по адресу: д. Лоскутово, ул. Советская, 1к.

Осуществлена проверка:

1. Аварийное отключение котлов №1, 2, 3, 4 и включение sireны при превышении температуры дымовых газов выше установленного значения;
2. Аварийное отключение котлов №1, 2, 3, 4 и включение sireны при установлении давления выше максимального и ниже минимального в котловом контуре;
3. Аварийное отключение сетевых насосов и включение sireны при давлении в тепловой сети ниже минимального;
4. Перекрытие ПЗК на вводе газа в котельной и включение sireны при отключении эл. энергии, загазованности, задымленности.

Заключение


Аварийная система автоматики исправна.

Директор



Полторанин Ю.А.

Оператор котельной



Фабрициус А.Э.